



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: on DPR_uu@list.ru

ПРЕД П И С А Н И Е № 66 / 1 / 60

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ (ОГРН 1060326047209, ИНН 0326038296)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. №66 от «23»марта 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

“ 30 ” марта 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3ч
“ 20 ” апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2ч
“ 26 ” апреля 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2ч

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Здания, помещений, территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ (ОГРН 1060326047209, ИНН 0326038296)

(место пров. наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ Сагаковой Е.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении ии (указывается только выполнение)

1	2	требования которого(-ых) нарушены	4	5
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из здания детского сада из коридоров между 1 и 2, между 2 и 3 блоками, из коридора блока 3 (фактически ширина составляет: выходы непосредственно наружу из здания сада составляют от 0,71 м. до 0,87 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130, "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
2.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из всех групп детского сада (фактически ширина составляет от 0,72 м. до 0,85 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Сурикова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил: Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72 «Аленушка» комбинированного вида г. Улан-Удэ Сагакова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2021 г.



М.Л.П.

Сагакова Е.В.
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022356

Владелец Сагакова Елена Владимировна

Действителен с 20.04.2023 по 19.04.2024